

鲁山县凯通商贸有限公司凯通海湾加油站建设项目

环境影响报告表技术函审意见

2022年6月14日，受委托对河南艺昂环保科技有限公司编制的《鲁山县凯通商贸有限公司凯通海湾加油站建设项目环境影响评价报告表》（以下简称“报告表”）进行技术函审，提出意见如下：

一、项目的基本情况

鲁山县凯通商贸有限公司凯通海湾加油站建设项目位于平顶山市鲁山县汇源办事处幸福路与尧山大道交叉口东南，占地面积3205.78m²，主要建设内容包括罩棚、罐区、站房、洗车装置等，主要建设5座埋地双层卧式储油罐，其中3座20m³汽油罐，2座30m³柴油罐；设汽油/柴油加油机6台。主要生产工艺：购进（汽油、柴油）→储存→销售。

项目建设符合国家当前产业政策，已在鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码：2204-410423-04-01-897442。

二、对报告表编制质量的总体评价

由河南艺昂环保科技有限公司编制的该项目报告表较为规范，评价模式正确，评价重点突出，工程分析比较清楚，提出的不良环境影响的预防、控制或减缓对策措施原则可行，评价结论基本可信，按照技术审查意见修改完善后，可作为生态环境行政主管部门审批、项目设计及管理的依据。


三、报告表尚须补充、修改完善的内容

1、进一步完善项目现状环境调查，细化周围环境保护目标分布情况。

2、完善加油站卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统的相关内容，完善环境风险分析。

3、细化平面布置图，完善环境保护措施监督检查清单。

评审专家：



2022 年 6 月 14 日