

101612060101
有效期2025年3月25日

报告编号: 2024L0404

平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检测报告



样品编号: 2024L0404

样品名称: 鲁山县银龙水务有限公司出厂水

样品来源: 鲁山县银龙水务有限公司

城南送水泵房出厂管道

2024年04月18日

说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。
- 六、 标“*”项目外包至河南省标谱检测技术有限公司，资质证书编号：171600100582

联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322

平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2024L0404

收样日期: 2024年04月10日

样品受理号: 2024L0404

检测完成日期: 2024年04月16日

报告编号: 2024L0404

报告日期: 2024年04月18日

样品名称: 出厂水

检测类别: 取样检测

样品联系人: 潘梦雅 18503753668

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌袋

样品来源及地址: 鲁山县银龙水务有限公司 城南送水泵房出厂管道

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
色度	<5	15
浑浊度 (NTU)	0.24	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	8.16	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	140	450
铝 (以 Al ₃₊ 计, mg/L)	<0.008	0.2
铁 (以 Fe 计, mg/L)	<0.05	0.3
锰 (以 Mn 计, mg/L)	<0.05	0.1
铜 (以 Cu 计, mg/L)	<0.05	1.0
锌 (以 Zn 计, mg/L)	<0.05	1.0
氯化物 (以 Cl ⁻ 计, mg/L)	9	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)	1.84	3
溶解性固体 (mg/L)	271	1000
硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计, mg/L)	25.94	250
总 α 放射性 (Bq/L)	0.0221	0.5
总 β 放射性 (Bq/L)	0.144	1



检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2024L0404
样品受理号: 2024L0404
报告编号: 2024L0404

收样日期: 2024年04月10日
检测完成日期: 2024年04月16日
报告日期: 2024年04月18日

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
砷 (以 As 计, mg/L)	<0.01	0.01
镉 (以 Cd 计, mg/L)	<0.0005	0.005
硝酸盐 (以 NO ₃ -N 计, mg/L)	1.24	10
铬 (以 Cr ⁶⁺ 计, mg/L)	<0.004	0.05
氨 (以 N 计 mg/L)	0.09	0.5
氰化物 (以 CN ⁻ 计, mg/L)	<0.002	0.05
氟化物 (以 F ⁻ 计, mg/L)	0.3	1.0
铅 (以 Pb 计, mg/L)	<0.0025	0.01
汞 (以 Hg 计, mg/L)	<0.001	0.001
三氯甲烷 (mg/L)	<0.06	0.06
菌落总数 (CFU/mL)	6	100
总大肠菌群 (CFU/mL)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (CFU/mL)	未检出	不得检出
游离氯 (mg/L)	0.40	≤2
*三溴甲烷 (mg/L)	<0.000041	≤0.1
*二氯一溴甲烷 (mg/L)	<0.000015	≤0.06
*一氯二溴甲烷 (mg/L)	<0.000016	≤0.1
*三卤甲烷 (三氯甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷的总和) (mg/L)	<0.000052	≤1
*二氯乙酸 (mg/L)	<0.0020	≤0.05
*三氯乙酸 (mg/L)	<0.0010	≤0.1

以下空白

检测人: 刘晔艳 刘显仁 张伟的 校核人: 张伟的 审核人: 刘显仁
张伟的
签发人: 刘晔艳 签发日期: 2024年4月18日