



19161306010
有效期2025年3月2

报告编号: 2024L0801

平顶山市海铭检测技术服务有限公司

检 测 报 告



样 品 编 号: 2024L0801

样 品 名 称: 鲁山县银龙水务有限公司原水

样 品 来 源: 鲁山县银龙水务有限公司城南水厂进水口

2024 年 08 月 14 日

第 1 页共 4 页



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本报告的检验检测数据仅证明收（采）到的样品所检项目的符合性情况。
- 六、 标“*”项目外包至郑州德析检测技术有限公司，资质证书编号：241620050034，检测报告编号：DXJC-E2408141-3



联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322



平顶山市海铭检测技术有限公司

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号：2024L0801 收样日期：2024年08月06日
样品受理号：2024L0801 检测完成日期：2024年08月12日
报告编号：2024L0801 报告日期：2024年08月14日

样品名称：原水
检测类别：取样检测
样品联系人：潘梦雅 18503753668
执行标准：《地表水环境质量标准》GB3838-2002（3类）
检测依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023 等
样品性状及包装：无色透明，塑料壶，无菌瓶 无菌袋
样品来源及地址：鲁山县银龙水务有限公司 城南水厂进水口

检测结果：

检验项目	检测方法	检测值	限量值
水温（℃）	GB 13195-1991	27	-
溶解氧（mg/L）	GB 7489-1987	6.18	≥5
高锰酸盐指数（mg/L）	GB 11892-1989	2.40	≤6
化学需氧量（mg/L）	HJ 828-2018	13.20	≤20
五日生化需氧量（mg/L）	GB/T5750.7-2006（2.1）	1.03	≤4
pH	GB/T 5750.4-2023（8.1）	8.01	6-9
铁（以 Fe 计，mg/L）	GB/T 5750.6-2023（5.1）	<0.05	0.3
锰（以 Mn 计，mg/L）	GB/T 5750.6-2023（6.1）	<0.05	0.1
铜（以 Cu 计，mg/L）	GB/T 5750.6-2023（7.2）	<0.05	≤1.0
锌（以 Zn 计，mg/L）	GB/T 5750.6-2023（8.1）	<0.05	≤1.0
挥发酚类（以苯酚计，mg/L）	GB/T 5750.4-2023（12.1）	<0.002	≤0.005
氯化物（以 Cl-计，mg/L）	GB/T 5750.5-2023（5.1）	5	250
阴离子表面活性剂（mg/L）	GB/T 5750.4-2023（13.1）	<0.050	≤0.2
硫酸盐（以 SO42-计，mg/L）	GB/T 5750.5-2023（4.1）	35.09	250
砷（以 As 计，mg/L）	GB/T 5750.6-2023（9.1）	<0.001	≤0.05
镉（以 Cd 计，mg/L）	GB/T 5750.6-2023（12.1）	<0.0005	≤0.005
硝酸盐（以 N 计，mg/L）	GB/T 5750.5-2023（8.1）	1.17	10



检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2024L0801
样品受理号: 2024L0801
报告编号: 2024L0801

收样日期: 2024年08月06日
检测完成日期: 2024年08月12日
报告日期: 2024年08月14日

检测结果:

检验项目	检测方法	检测值	限量值
铬 (以 Cr ⁶⁺ 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	<0.004	≤0.05
氰化物 (以 CN ⁻ 计, mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	<0.002	≤0.2
氨氮 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	0.27	≤1.0
总磷 (mg/L)	GB 11893-1989	<0.01	≤0.2
总氮 (mg/L)	HJ 636-2012	0.78	≤1.0
氟化物 (以 F ⁻ 计, mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (6.1)	0.2	≤1.0
铅 (以 Pb 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (4.1)	<0.0025	≤0.05
汞 (以 Hg 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	<0.0001	≤0.0001
硒 (以 Se 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (10.1)	<0.0004	≤0.01
粪大肠菌群 (CFU/mL)	HJ/T 347-2007	未检出	≤10000
*硫化物 (mg/L)	HJ1226-2021	0.003	≤0.2
*石油类 (mg/L)	HJ970-2018	0.01	≤0.05



以下空白

检测人: 刘晚艳 刘显仁 张伟的 校核人: 张伟的

审核人: 刘显仁

签发人: 刘显仁

签发日期: 2024年 8月14日

