



231600100542
有效期2029年10月15日

检验检测报告

报告编号: SZ2025040116

样品名称:

管网水

委托单位:

鲁山县银龙水务有限公司

检验类别:

委托检验

河南省标谱检测技术有限公司



地址: 郑州经济技术开发区经开第八大街经南四路68号院3号厂房6层

电话: 0371-55686698

0371-55680831

邮箱: hnbjpc@163.com



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检验检测报告

报告编号: SZ2025040116

第 1 页 共 4 页

样品名称	管网水	规格型号	/		
		商标	/		
		保质期	/		
生产/购进/加工日期	/	样品等级	/		
样品来源	送样	检验类别	委托检验	送样人员	张伟丽
抽/采样日期	/	样品到达日期	2025. 04. 25	样品描述	液态
样品数量	约50L	抽样基数	/	检查封样人员	/
抽/采样地点	/	抽样单编号	/	样品编号	SZ2025040116
委托单位/地址	鲁山县银龙水务有限公司/河南省平顶山市鲁山县望城路与鲁兴路交叉口南50米路东				
受检单位/地址	/				
标称生产单位/地址	/				
检测日期	2025. 04. 25 - 2025. 05. 08				
检测项目	见附页				
判定依据	GB 5749-2022				
检验结论	样品所检项目符合GB 5749-2022标准要求。				
检测说明	委托方提供取样地点: 鲁山县银龙水务有限公司顺城路中段				

编制人:

陈东菊

审核人:

王晓艳

批准人:

贾国军

签发日期:

2025年05月08日

地址: 郑州经济技术开发区经开第八大街经南四路68号院3号厂房6层

电话: 0371-55686698

0371-55680831

邮箱: hnbjpc@163.com



检验检测报告

报告编号: SZ2025040116

第 2 页 共 4 页

序号	检测项目	检测方法/标准	标准要求	检测结果	单位	单项结论
1	色度	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	≤ 15	<5	度	符合
2	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	≤ 1	<0.5	NTU	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	/	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	无	无	/	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	6.5-8.5	7.72	/	符合
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023 (10.1)	≤ 450	150	mg/L	符合
7	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 (11.1)	≤ 1000	243	mg/L	符合
8	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	≤ 250	36.1	mg/L	符合
9	氟化物	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	≤ 250	16.1	mg/L	符合
10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	≤ 1.0	<0.10	mg/L	符合
11	氰化物	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	≤ 0.05	<0.002	mg/L	符合
12	硝酸盐 (以N计)	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	≤ 10	0.39	mg/L	符合
13	氨 (以N计)	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	≤ 0.5	<0.02	mg/L	符合
14	铝	GB/T 5750.6-2023 (4.1)	≤ 0.2	<0.008	mg/L	符合
15	汞	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	≤ 0.001	<0.0001	mg/L	符合
16	铁	GB/T 5750.6-2023 (5.1)	≤ 0.3	<0.1	mg/L	符合
17	锰	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	≤ 0.1	<0.05	mg/L	符合
18	铜	GB/T 5750.6-2023 (7.2)	≤ 1.0	<0.2	mg/L	符合
19	锌	GB/T 5750.6-2023 (8.1)	≤ 1.0	<0.05	mg/L	符合

地址: 郑州经济技术开发区经开第八大街经南四路68号院3号厂房6层

电话: 0371-55686698

0371-55680831

邮箱: hnbpic@163.com



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检验检测报告

报告编号: SZ2025040116

第 3 页 共 4 页

序号	检测项目	检测方法/标准	标准要求	检测结果	单位	单项结论
20	砷	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	≤ 0.01	< 0.0010	mg/L	符合
21	镉	GB/T 5750.6-2023 (12.1)	≤ 0.005	< 0.0005	mg/L	符合
22	铬 (六价)	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	≤ 0.05	< 0.004	mg/L	符合
23	铅	GB/T 5750.6-2023 (14.1)	≤ 0.01	< 0.0025	mg/L	符合
24	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	≤ 3	1.25	mg/L	符合
25	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2023 (4.3)	≤ 0.06	< 0.000032	mg/L	符合
26	三溴甲烷	GB/T 5750.8-2023 (4.3)	≤ 0.1	< 0.000041	mg/L	符合
27	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2023 (4.3)	≤ 0.06	< 0.000015	mg/L	符合
28	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2023 (4.3)	≤ 0.1	< 0.000016	mg/L	符合
29	三卤甲烷(三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯 一溴甲烷、三溴甲烷 的和)	GB 5749-2022	该类化合物中 各种化合物的 实测浓度与其 各自限值的比 值之和不超过1	< 0.000052	/	符合
30	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 (14.1)	≤ 0.05	< 0.0020	mg/L	符合
31	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 (14.1)	≤ 0.1	< 0.0010	mg/L	符合
32	游离氯	GB/T 5750.11-2023 (4.1)	≥ 0.05	0.40	mg/L	符合
33	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 (20.2)	≤ 0.7	< 0.0050	mg/L	符合
34	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	≤ 100	38	CFU/mL	符合
35	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	不应检出	未检出	MPN/100mL	符合
36	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 (7.1)	不应检出	未检出	MPN/100mL	符合
37	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023 (4.1)	≤ 0.5 (指导值)	< 0.02	Bq/L	符合

地址: 郑州经济技术开发区经开第八大街经南四路68号院3号厂房6层

电话: 0371-55686698

0371-55680831

邮箱: hnbjpc@163.com



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检验检测报告

报告编号: SZ2025040116

第 4 页 共 4 页

序号	检测项目	检测方法/标准	标准要求	检测结果	单位	单项结论
38	总β放射性	GB/T 5750.13-2023 (5.1)	≤1 (指导值)	<0.03	Bq/L	符合
以下空白						

声明:

1. 本报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效;报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
2. 本报告发生任何涂改、增删后无效;未经本公司同意,不得复制(全文复制除外)本报告。
3. 本报告未经同意不得用于任何宣传。
4. 由委托方自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责,不对样品来源负责,若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任,无法复现的样品,不受理申诉。
5. 委托方对检测结果有异议,应在收到报告之日起七个工作日内向本公司提出书面复检申请,逾期视为认可本报告结果。

报告结束

地址: 郑州经济技术开发区经开第八大街经南四路68号院3号厂房6层

电话: 0371-55600821 邮箱: hnbpic@163.com



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App